



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6212/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BEMKO Sp. z o.o.
ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLR2
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

BEMKO Sp. z o.o.
ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce

w zakładzie produkcyjnym:

BEMKO Sp. z o.o.
ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 8329/2026 z dnia 23.01.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 774/BA/26 z dnia 04.08.2026 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6212/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa:

od **25.08.2026 r.**

do **24.08.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 25 sierpnia 2026 r.



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6212/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLR2 w odmianach:

Nazwa	Optyka	Wykonanie	Autonomia
TLR2	SO	AT	3H
TLR2	SC	AT	3H
TLR2	ZS	AT	3H
TLR2	ZS	AT	2H

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 25 sierpnia 2026 r.

Strona 2/3



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszковского

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA****Nr 6212/2026****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLR2***Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.*

Typ	TLR2
	X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	O - zasilana nieciągłe
Urządzenia	A - zawiera urządzenia testujące E - z niewymienialną lampą
Znamionowy czas pracy awaryjnej	120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	230V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP54/20 - odmiany: TLR2-1SC-AT3H-WH-CNBOP, TLR2-1SO-AT3H-WH-CNBOP IP65 - odmiany: TLR2-3ZS-AT2H-WH-CNBOP, TLR2-3ZS-AT3H-WH-CNBOP
Źródło światła	moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nieprzekraczający 16 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	nabudowywana - odmiany: TLR2-3ZS-AT2H-WH-CNBOP, TLR2-3ZS-AT3H-WH-CNBOP; wbudowywana - odmiany: TLR2-1SC-AT3H-WH-CNBOP, TLR2-1SO-AT3H-WH-CNBOP, TLR2-3ZS-AT2H-WH-CNBOP, TLR2-3ZS-AT3H-WH-CNBOP
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

*Oprawy z własnym zasilaniem są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.***WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczania zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 25 sierpnia 2026 r.

Strona 3/3