CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6216/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SKL2 w odmianach:
SKL2-S-3ZS-AT3H-WH-CNBOP, SKL2-R-3ZS-AT3H-WH-CNBOP, SKL2-S-3ZS-AT2H-WH-CNBOP, SKL2-R-3ZS-AT2H-WH-CNBOP, SKL2-S-3ZS-AT3H-BL-CNBOP, SKL2-R-3ZS-AT3H-BL-CNBOP, SKL2-S-3ZS-AT2H-BL-CNBOP, SKL2-R-3ZS-AT2H-BL-CNBOP**

Typ	SKL2
	X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągle
Urządzenia	A - zawiera urządzenia testujące E - z niewymienialną lampą
Znamionowy czas pracy awaryjnej	180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej 120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	230V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20
Źródło światła	moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nieprzekraczający 16 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Oprawy z własnym zasilaniem są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:
- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up.
Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 25 września 2026 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 6216/2026 z dnia 25.08.2026 r.

DC/D-21/07.05.2026

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6216/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BEMKO Sp. z o.o.
ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SKL2**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: **BEMKO Sp. z o.o.**
ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce

w zakładzie produkcyjnym: **BEMKO Sp. z o.o.**
ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 8366/2026 z dnia 02.03.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 6287126.51QS z dnia 11.09.2026 r. wykonanych w DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. oraz sprawozdanie z badań nr 881/BA/26 z dnia 23.07.2026 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6216/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa: od **25.09.2026 r.** do **24.08.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up.
Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 25 września 2026 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 6216/2026 z dnia 25.08.2026 r.

DC/D-21/07.05.2026